


1Kurzübersicht (Netzparallel)	Wert	Einheit
Leistung (el.) ¹⁾	75	kW
Leistung (th.) gesamt ²⁾	104	kW
Leistung (th.) Kühlwasser Motor	70	kW
Leistung (th.) Abgas	34	kW
Energieeinsatz ³⁾	211	kW
Gasverbrauch (Hu=5,5 kW/Nm ³)	38,4	Nm ³ /h
Wirkungsgrad (el.)	35,51	%
Wirkungsgrad (th.)	49,04	%
Gesamtwirkungsgrad	84,56	%
Stromkennzahl	0,724	
Leistungsregelung	50 – 100	%
Fernwartung TCP/IP	Ja	
BUS-System	Modbus TCP, Modbus RTU	
Motor		
Hersteller	MAN	
Typ	E0836 LE302	
Bauart / Zylinder	R6	
Hubraum	6,87	Liter
Verdichtungsart	Turbo, extern gekühlt	
Nenn Drehzahl	1.500 min ⁻¹	min ⁻¹
Nennleistung ⁴⁾	80	kW
Motoröl	Teilsynthetisch	
Max. Ölverbrauch (Nennlast)	145	ml/h
Ölvorlage (Motor + Zusatztank)	80	Liter
Generator		
Hersteller	Leroy Somer	
Typ	LSA 44.3 M6	
Arbeitsweise	synchron	
Spannung	400	V
Nennstrom	135	A
Wirkungsgrad	95,0%	%
Gasversorgung		
Gasregelstrecke	Nach DIN	
Anschluss	40 (1½")	DN / Zoll
Gasfließdruck (vor Nulldruckregler)	20 - 50	mbar
Luftversorgung		
Verbrennungsluft	321	kg/h
Zulufttemperatur	10 - 35	°C

Volumenstrom IN (inkl. Kühlluft)	2.625	m ³ /h
Volumenstrom OUT (40°C)	2.337	m ³ /h
Abgas		
Anschluss	DN100	DN
TA-Luft	Ja	
HCHO (5% O ₂)	< 60	mg/m ³
Abgastemperatur (nach AWT)	180	°C
H ₂ O	33	kg/h
Max. Gegendruck	40	mbar
Volumenstrom, trocken	383	Nm ³ /h
Massenstrom, feucht	424	kg/h
Hydraulische Einbindung		
Anschlüsse Vor-/Rücklauf	40 (1½")	DN / Zoll
Standard Vor-/Rücklauf Temperatur	90 / 70	°C
Standarddurchfluss	3,92	m ³ /h
Standard-Heizungs-Betriebsdruck	2,5	bar
Gemischkühler Anschlüsse	25 (1")	DN / Zoll
Notkühler Anschlüsse (Option)	40 (1½") – bei Bedarf	DN / Zoll
Maße / Gewichte		
Abmessung Aggregat	3.000 x 850 x 1.870	LxBxH
Gewicht Aggregat (befüllt)	1.650	kg
Abmessung Schallkapsel	3.200 x 1.100 x 2.000	LxBxH
Gewicht Schallkapsel	1.700	kg
Abmessung Schaltschrank	800 x 2.000 x 400	BxHxT
Gewicht Schaltschrank	240	kg
empf. Betonfestigkeit	C20/25	
Nutzlast q _k	3,5	kN/m ²
Schall (* mit Standardschalldämpfer)		
Aggregat + Kapsel 10 / 100m	50 / 31	dB(A)
Abgaskamin 10 / 100m *	65 / 45	dB(A)
EVU-Daten		
Leistung (el.)	75	kW
Max. Scheinleistung (cos Phi = 0,9)	83,3	kVA
Max. Nennstrom (cos Phi = 0,9)	120,3	A
cos Phi	0,9 _{ind} – 1,0 – 0,9 _{kap}	
Anlaufstrom (Netzbelastung)	0	A
Kurzschlussstrom	1,9	kA
Anlagenaufwandszahl	1,239	
Primärenergiefaktor	0,713	

Technisches Datenblatt Sondergas BHKW

et075 SG MA

Jahresnutzungsgrad (bei 100 % Auslastung)	84,56	%
VDE-AR-N 4105 / BDEW	Ja / Ja	
Eigenverbrauch	1,0	kW
Kennzeichen / Prüfungen	CE	
Schutzart		
Schutzart Aggregat	23	IP
Schutzart mit Schallkapsel	53	IP
Schutzart Schaltschrank	55	IP
Inselbetrieb (Option)		
Leistung (el.)	60	kW
Leistungsregelung	80	%
Zuschaltzeit aus Stillstand	30	Sekunden
Rücksynchronisationszeit	> 5	Sekunden
Last ist in 25% Schritten zuzuschalten	Ja	
Verfügbare Optionen (Auswahl)		
Insel-/Netzersatzbetrieb	Ja	
Schalldämmgehäuse	Ja	
Abgasschalldämpfer	Ja (3 Dämpfungsklassen zur Wahl)	
Gemischkühler	Nein	
Notkühler	Ja (3 Dämpfungsklassen zur Wahl)	
Gasverdichter	Ja	
Gaswarnanlage	Ja	
Antiklopfregelung	Ja	
Brennwertwärmetauscher	Ja	
Schmieröltankanlage	Ja	
GSM o. UMTS-Modul	Ja	
BUS-Wandler	Ja	
Stromzähler (MID-Zulassung)	Ja	
Wärmemengenzähler (geeicht)	Ja	
Neutralisationsanlage	Ja	
Standardcontainer	Ja	
Spezialcontainer nach Kundenwunsch	Ja	
Abgasanlage für Container	Ja	
Fernwartungsprogramm iPad	Ja	
Fernwartungsprogramm PC	Ja	
Einbringung, Montage, Inbetriebnahme	Ja (weltweit)	



Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtum vorbehalten.

¹⁾ bei 1500 1/min, 50 Hz, 400 V, $\cos\phi = 1$

²⁾ mit einer Toleranz von $\pm 7\%$, Abkühlung Abgas standardmäßig auf 120°C, bei einigen Modultypen bis auf 100°C

³⁾ mit einer Toleranz von + 5 %

⁴⁾ Motorleistung entsprechend ISO 3046/1 und DIN 6271 bei 25°C Lufttemperatur, 100 kPa Luftdruck